



Ville de Castelnaudary

ARRETE MUNICIPAL N°2025-007

DIRECTION GENERALE DES SERVICES

**RENOUVELLEMENT D'OUVERTURE  
D'UN ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC**

**Type RH de 3<sup>ème</sup> catégorie**

**Dénommé** : Collège les Fontanilles – Bâtiment A INTERNAT RESTAURATION  
Référence PV d'avis n°E-076-00031-002

**Le Maire de Castelnaudary,**

Vu, le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2212.1 et L.2212.2 5°,

Vu, le code de la construction et de l'habitation et notamment les articles L.111.8.3, R.111.19.11 et R.123.46,

Vu le décret n°95.260 du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité,

Vu l'arrêté du 31 mai 1994 fixant les dispositions techniques destinées à rendre accessibles aux personnes handicapées les établissements recevant du public et les installations ouvertes au public lors de leur construction, leur création ou leur modification, pris en application de l'article R 111 19-1 du code de la construction et de l'habitation,

Vu, l'arrêté modifié du ministre de l'intérieur du 25 juin 1980, portant règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public,

Vu l'avis favorable de la commission pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public dans l'arrondissement de Carcassonne en date 04 novembre 2024 agissant dans le cadre des visites réglementaires de contrôles périodiques,

**ARRETE**

**Article 1** : l'autorisation d'ouverture au public est renouvelée  
pour l'établissement « COLLEGE LES FONTANILLES BATIMENT A INTERNAT RESTAURATION »  
sis avenue de l'Europe à 11400 CASTELNAUDARY

**Article 2** : Cependant, l'exploitant est tenu d'exécuter à compter de la notification du présent arrêté les prescriptions émises dans le procès verbal de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur, aux conditions suivantes :

**2.1 : Prescriptions permanentes :**

1. Laisser libre d'accès les circulations et les baies accessibles (CO37 et CO3)
2. Supprimer les cales portes des portes munies de ferme-porte (CO34)

**2.2 : Prescriptions ponctuelles à réaliser sous 4 mois à compter de la réception du présent arrêté :**

1. Transmettre le rapport de vérification des installations de cuisson (GC 22)
2. Former le personnel de nuit au fonctionnement du SSI (MS 46)
3. Afficher les plans dans les chambres des Assistants d'Education (AED) (MS 47)
4. Fournir les rapports de vérification des installations de ventilation et de climatisation (Attestation de vérification transmis le 04/11/2024 après-midi, la prescription est donc levée)
5. Faire la vérification des installations de désenfumage et transmettre le rapport de vérification (DF 10)
6. Faire identifier le nom et l'adresse exacte de l'ERP lors de l'appel des secours par le téléphone d'alerte (MS 70)

**Article 3** : L'effectif de l'établissement est fixé à 530 personnes maximum

**Article 4** : L'exploitant est tenu de maintenir son établissement en conformité avec les dispositions du code de la construction et de l'habitation et du règlement de sécurité contre l'incendie et la panique précité.

Tous les travaux qui ne sont pas soumis à permis de construire mais qui entraînent une modification de la distribution intérieure ou nécessitent l'utilisation d'équipements, de matériaux ou d'éléments de construction soumis à des exigences réglementaires devront faire l'objet d'une demande d'autorisation auprès de l'autorité de Police des établissements recevant du public : le Maire de la Ville de Castelnaudary.

Il en sera de même des changements de destination des locaux, des travaux d'extension ou de remplacement des installations techniques, et des aménagements susceptibles de modifier les conditions de desserte de l'établissement.

**Article 5** : La présente autorisation visée à l'article 1 du présent arrêté est délivrée pour une durée correspondante à la périodicité de visite d'un établissement du 1<sup>er</sup> groupe définie à l'article GE 4 modifié, du règlement de sécurité à savoir dans le cas présent 3 ans, sous réserve du respect des dispositions prévues à l'article 4 du présent arrêté.

**Article 6** : Le présent arrêté n'est délivré qu'au titre de la réglementation contre les risques d'incendie et de panique relative aux établissements recevant du public, et ne dispense nullement le chef d'établissement de l'obtention des autres autorisations nécessaires à l'exploitation de son activité.

**Article 7** : Monsieur le Directeur Général des Services,- Monsieur le Commissaire de police, Messieurs les Agents de la force publique, sont chargés en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

**Article 8** : Le présent arrêté peut être déféré au Tribunal Administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de son caractère exécutoire.

**Article 9** : Ampliation du présent arrêté sera transmise à :

- Monsieur le Préfet de l'Aude,
- Monsieur le Directeur du service interministériel de défense et de sécurité civile
- Monsieur le Commissaire de police
- l'exploitant pour notification.

Fait à Castelnaudary le 04 mars 2025

Le Maire



Patrick MAUGARD

Notification du présent arrêté à :

M.....

Le : .....

Signature de l'exploitant

Envoyé en préfecture le 06/03/2025

Reçu en préfecture le 06/03/2025

Publié le **06 MARS 2025**

ID : 011-211100763-20250304-A2025007ERP-AR

