



Ville de Castelnaudary

AUTORISATION DE TRAVAUX

DELIVREE PAR LE MAIRE AU NOM DE L'ETAT

2026-185-URBA

Demande déposée le 16/01/2026 Complétée le		N°AT 11076 26 00001	
Par :	DEPARTEMENT DE L'AUDE	Surface de plancher : 0 m²	
Demeurant à :	Allée Raymond Courrière 11855 CARCASSONNE		
Représenté par :	Madame Hélène SANDRAGNE, la Présidente	Nb de logements :	0
Pour :	Travaux d'aménagement	Nb de bâtiments :	1
Sur un terrain sis à :	11 place Blaise d'Auriol 11400 CASTELNAUDARY	<u>Destination</u> : Travaux de réfection au sein du collège Blaise d'Auriol	

Le Maire de Castelnaudary,

VU la demande d'autorisation de travaux susvisée déposée le 16 janvier 2026, affichée le 23 janvier 2026,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU le Code de la Construction et de l'Habitation et notamment les articles L.122-3, R.164-4 et R.143-39,

VU le décret n°95-260 du 8 mars 1995 modifié par le décret n° 97-645 du 31 mai 1997 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité,

VU l'arrêté du 31 mai 1994 fixant les dispositions techniques destinées à rendre accessible aux personnes handicapées les établissements recevant du public et les installations ouvertes au public lors de leur construction, leur création ou leur modification, pris en application de l'article R 162-9 du Code de la Construction et de l'Habitation,

VU l'arrêté modifié du ministre de l'intérieur du 25 juin 1980, portant règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public,

VU l'avis favorable avec prescriptions, de la Commission Incendie et Panique dans l'arrondissement de Carcassonne, Service Départemental d'Incendie et de Secours de l'Aude en date du 24 février 2026 (**Annexe 1**),

VU l'avis du service de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer, Sous-Commission Départementale d'Accessibilité, en date du 28 janvier 2026,

VU l'avis favorable, de la Commission Communale d'Accessibilité en date du 11 mars 2026,

Considérant :

- Madame Hélène SANDRAGNE, représentant le Département de l'Aude, situé Allée Raymond Courrière – BP 9 – 11855 CARCASSONNE, a présenté le 16 janvier 2026, une demande d'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant du public (ERP) classé en 3^{ème} catégorie de type R, situé au Collège Blaise d'Auriol, 11 Place Blaise d'Auriol – 11400 CASTELNAUDARY.
- L'avis favorable avec prescriptions, de la Commission Incendie et Panique dans l'arrondissement de Carcassonne, Service Départemental d'Incendie et de Secours de l'Aude en date du 24 février 2026,
- L'avis du service de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer, Sous-Commission Départementale d'Accessibilité, en date du 28 janvier 2026, : « La nature des travaux envisagés n'impacte pas l'accessibilité de l'ERP. Ce dossier ne nécessite donc pas d'être présenté pour avis devant la sous-commission départementale d'accessibilité ».

ARRETE

Article 1 : L'autorisation de travaux est **ACCORDÉE** sous réserve du droit des tiers, pour les travaux décrits dans la demande susvisée.

Article 2 : Ladite autorisation est assortie des prescriptions émises ci-après :

Réserves de la Commission Incendie et Panique dans l'arrondissement de Carcassonne, Service Départemental d'Incendie et de Secours de l'Aude :

⇒ *Les prescriptions figurant en annexe 1 au présent arrêté devront être respectées.*

Article 3 : Le Directeur Général des Services de la Mairie, et toutes les autorités administratives compétentes sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à CASTELNAUDARY, le 12 mars 2026,

Certifiée exécutoire
Par réception de Préfecture
Le :
Et par publication
Le :
Et par notification
Le :



Pour le Maire,
L'Adjoint délégué,

François DEMANGEOT

Notification du présent arrêté à :
Département de l'Aude
La Présidente Mme SANDRAGNE Hélène
Le : 18 mars 2026...
Signature de l'intéressé(e),
Notification par voie électronique

AFFICHAGE LE

18 MARS 2026

Délais et voies de recours :

Le (ou les) demandeur (s) peut (vent) contester la légalité de la décision à compter de la date de sa notification. A cet effet, il peut saisir le tribunal administratif territorialement compétent d'un recours contentieux, dans un délai de deux mois (article R. 421-1 du Code de la justice administrative), par courrier ou via l'application télé recours accessible sur : www.telerecours.fr Il peut également saisir d'un recours gracieux, dans un délai d'un mois, l'auteur de la décision ou d'un recours hiérarchique le Ministre chargé de l'urbanisme ou le Préfet pour les arrêtés délivrés au nom de l'Etat. Le silence gardé pendant plus de deux mois sur ce recours par l'autorité compétente vaut décision de rejet. L'exercice de ce recours gracieux ne proroge pas le délai de recours contentieux (article L.600-12-2 du Code de l'urbanisme).

Carcassonne, le 24/02/2026

Commission pour la sécurité contre les
risques d'Incendie et de Panique dans les
établissements recevant du public
Arrondissement Carcassonne

Monsieur le Préfet de l'Aude

à

Monsieur le Maire
Hôtel de Ville
11400 CASTELNAUDARY
contact@ville-castelnaudary.fr

Dossier suivi par : Lieutenant 1^o classe VIALARET Pierre

Courriel : prevention@sdis11.fr

Objet :

N° établissement..... : 723
Etablissement..... : COLLEGE BLAISE D'AURIOL
Adresse..... : 11 PLACE BLAISE D AURIOL
Commune..... : 11400 CASTELNAUDARY
Dossier..... : Autorisation de travaux 011 076 26 00001


Référence : Demande d'avis du 26/01/2026 n°3198

Pièces jointes : Procès-verbal + Rapport d'étude.

En application de l'article 42 du titre VI du décret modifié 95-260 du 08 mars 1995
relatif au fonctionnement des commissions de sécurité, je vous notifie le procès-verbal de
la Commission pour la sécurité contre les risques d'Incendie et de Panique dans les
établissements recevant du public Arrondissement Carcassonne **qui s'est réunie le**
24/02/2026 pour l'affaire citée en objet.

Le Président,

Christophe ARISTIDE





**PRÉFET
DE L'AUDE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

Commission pour la sécurité contre les risques
d'Incendie et de Panique dans les établissements
recevant du public Arrondissement Carcassonne

PROCES-VERBAL

Séance du : 24/02/2026

Dossier suivi par : Lieutenant 1^o classe VIALARET Pierre

Téléphone : 04.68.79.59.53

Courriel : prevention@sdis11.fr

ETABLISSEMENT : COLLEGE BLAISE D'AURIOL

OBJET : Autorisation de travaux 011 076 26 00001

TYPE : R - CATEGORIE : 3

ADRESSE : 11 PLACE BLAISE D AURIOL
COMMUNE : 11400 CASTELNAUDARY

La Commission de Sécurité a procédé le 24/02/2026 à l'**examen du dossier** de l'établissement mentionné ci-dessus.

Les membres de la commission émettent la conclusion suivante :



☒ **AVIS FAVORABLE**

☐ **AVIS DEFAVORABLE**

Anomalies relevées et références réglementaires :

☐ **La commission ne peut examiner le dossier**

En l'absence du document prévu à l'article 45 du décret modifié n° 95-260 du 08 mars 1995

☐ **La commission ne peut délibérer**

En l'absence d'un ou plusieurs de ses membres (art 12 du décret modifié n° 95-260 du 08 mars 1995)

Le Président,

Christophe ARISTIDE

(Exemplaire destiné au Maire)

GROUPEMENT GESTION DES
RISQUES

Séance du : 24/02/2026

SERVICE PREVENTION

Document rédigé par : Lieutenant 1^o classe VIALARET Pierre

RAPPORT D'ETUDE

Commission pour la sécurité contre les risques d'Incendie et de Panique dans les établissements recevant du public Arrondissement Carcassonne

DOSSIER N° ESP-723-26-003

OBJET :

- N° d'établissement : 723
- Libellé : COLLEGE BLAISE D'AURIOL
- Adresse : 11 PLACE BLAISE D'AURIOL - 11400 CASTELNAUDARY

REFERENCES :

- Motif étude : Autorisation de travaux 011 076 26 00001 remplacement faux plafond, création de faux plafond, pose de panneau de protection des murs, mise en peinture
- Références cadastrales :

PIECES EXAMINEES : Reçues par ☒ Voie postale ☐ Version dématérialisée ☐ Plat'AU

- ☒ Engagement relatif au respect des règles générales de construction prises en application du chapitre 1^{er}, du livre 1^{er} du Code de la Construction et de l'Habitation, notamment celles relatives à la solidité.
- ☒ Documents CERFA N 13824*04
- ☒ Solutions retenues pour l'évacuation des personnes en situation de handicap prévues à l'article R. 143-22 du Code de la Construction et de l'Habitation.
- ☒ Notice de sécurité.
- ☒ Déclaration d'effectifs du maître d'ouvrage
- ☒ Plans de situation.
- ☒ Plans de masse.
- ☒ Plans de niveaux
- ☐ Plans de coupes.
- ☐ Plans de façades.

PRESENTATION :**Descriptif établissement :**

Bâtiment à R + 1 et R + 2, sans locaux à sommeil, avec un gymnase dans la cour.

Descriptif dossier :

Remplacement, création de faux plafond, pose de panneau de protection de murs, peinture dans plusieurs salles de classe.

EFFECTIF DES PERSONNES RECUES :

- Public : 445
- Personnel : 65
- Total : 510

CLASSEMENT : Type : R - Catégorie : 3

REGLEMENTATION APPLIQUEE :

- Code de la Construction et de l'Habitation.
- Règlement de sécurité annexé à l'arrêté du 25 juin 1980 modifié.
- Arrêté du 25 Juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les Établissements Recevant du Public (ERP).
- Arrêté du 4 juin 1982 modifié portant approbation de dispositions modifiant et complétant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public du type R (Établissements d'enseignement et centres de loisirs).

- ❖ **Conception et desserte (CO 1 à CO 5) :** inchangé
- ❖ **Isolement par rapport aux tiers (CO 6 à CO 10) :** inchangé
- ❖ **Résistance au feu des structures (CO 11 à CO 15) :** inchangé
- ❖ **Couvertures (CO 16 à CO 18) :** inchangé
- ❖ **Facades (CO 19 à CO 22) :** inchangé
- ❖ **Distribution intérieure et compartimentage (CO 23 à CO 26) :** inchangé
- ❖ **Aménagements intérieurs (AM 1 à AM 19) :**

	Dans les locaux et les dégagements (*)
Les revêtements muraux seront :	Peinture : ☒ M2 Panneaux PVC : ☒ M1
Revêtements sol : inchangé	☐ M0, ☐ M1, ☐ M2, ☐ M3, ☐ M4
Revêtements plafond	☒ M0, ☐ M1

- ❖ Désenfumage (DF 1 à DF 10) : inchangé
- ❖ Chauffage, ventilation, réfrigération, conditionnement d'air, production de vapeur et d'eau chaude sanitaire (CH 1 à CH 58) : inchangé
- ❖ Installation aux gaz combustibles et aux hydrocarbures liquéfiés (GZ 1 à GZ 30) : inchangé
- ❖ Installations électriques (EL 1 à EL 23) : inchangé
- ❖ Eclairage (EC 1 à EC 12) : inchangé
- ❖ Ascenseurs, escaliers mécaniques, trottoirs roulants (AS 1 à AS 11) : inchangé
- ❖ Appareils de cuisson destinés à la restauration (GC 1 à GC 20) : inchangé
- ❖ Moyens de secours (MS 1 à MS 74) : inchangé
- ❖ Solutions retenues pour l'évacuation des personnes en situation de handicap pour chaque niveau de la construction (GN 8) :
- ❖ Locaux non accessibles au public, locaux à risques particuliers (CO 27 à CO 29) : inchangé
- ❖ Conduits et gaines (CO 30 à CO 33) : inchangé
- ❖ Dégagements (CO 34 à CO 56) : inchangé

PRESCRIPTIONS :

1. Réaliser les travaux de construction conformément aux plans et à la notice de sécurité jointe. (R122-11 du CCH).
1. Interdire en présence du public, des travaux qui feraient courir un danger quelconque à ce dernier ou qui apporteraient une gêne pour son évacuation. (GN13).
2. Faire parvenir au Secrétariat de la Commission le rapport de vérification réglementaire après travaux d'un organisme agréé, pour la partie concernée par l'aménagement de l'établissement à l'achèvement des travaux (GE8 et article 47 du décret 95-260 du 8 mars 1995). Ce document devra être fourni à la commission avant la visite de l'établissement (R143-34 GE3).
3. Provoquer le passage de la Commission de sécurité à la fin des travaux (GE3). Cette demande devra être adressée par le Maire à Monsieur le Préfet de l'Aude au moins 1 mois avant (R143-38 et article 43 du décret 95-260 du 8 mars 1995).

PROPOSITION D'AVIS :

Au regard de la réglementation en vigueur et après avoir procédé à l'examen du dossier transmis, le rapporteur propose d'émettre un **avis favorable** sur le dossier présenté.

Le Rapporteur,

Ltn Pierre VIALARET



Nota : Ce document ne vaut pas avis de la commission de sécurité.